



दूरभाष/फैक्स सं० :- 9473942603
ई०-मेल :- cdupjnhpu@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम, हापुड़।
कलेक्टर गंज के सामने, रेलवे रोड, हापुड़

पत्रांक:- 1859 / योजना-14 / 82 दिनांक:- 31/12/2019

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
पिलखुवा ।

विषय:- स्कूल में उपलब्ध/आपूर्ति पेयजल की शुद्धता के प्रमाणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक मीमो/2019-20 दिनांक 27.12.2019 के द्वारा प्रेषित 1 नग जल नमूने की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला में करा ली गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य, आर०के०जी० इन्टरनेशनल स्कूल, परतापुर रोड, पिलखुवा को उनके पत्रांक आर०के०जी०आई०एस०/2019-20/53 दिनांक 31.10.2019 के सन्दर्भ में संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, HAPUR.

TEST REPORT

Name of District & Block - Hapur & Dhaulana

Name and Desg. of the person responsible to collect the sample - Sh. Jaishiv Sharma, Clerk, NPP Pilkhuwa Sample received dated - 28/12/2019
 Date of sample testing - 31/12/2019

S. No.	Name of School	Location of the source of Water Source	Turbidity 1.00 to 5.00	TDS 500 to 2000 mg./l	pH Value 6.50 to 8.50 NTU	Chloride 200 to 1000 mg./l	Fluoride 1.00 to 1.50 mg./l	Sulphate 200 to 400 mg./l	Iron 0.10 to 1.00 mg./l	No.3 45	Hardness 200 to 600 mg./l	Alkalinity 200 to 600 mg./l	Micro-Biological test by Hydrogen Sulphide	Result
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RKG International School	Partapur Road, Pilkhuwa, Hapur	1.05	700	7.51	60	1.00	55	0.00	4.2	320	200	-	Potable

SAR
Lab Assistant

J.E.
J.E.(Lab)

A.E.
A.E.(Lab)